

Hodnoty kWh potreby na vykurovanie/chladenie z PD MsU, ceny z faktur		plyn	0.0455€/kWh	elektrina 0.14€/kwh COP=5
Nová Budova MSÚ		DSP projekt plyn + klimatizácia	Plyn bez klimatizácie kancelárií	TČ voda-voda s chladením a rekuperáciou MSU
MsU SO-01 42309kWh+17*40*8=47749kWh (pri rekuperácii 31991kWh)	€/mesačne	181	181	75
MsU Energia na chladenie počítaná 8h počas pracovných dní v lete	€/mesačne	157	129	27
Náklady na vykurovanie a chladenie ročne MSU	€/rok	4 057	3 721	1 216
Prevádzkové náklady za 15 rokov prevádzky	€/15rokov	60 849	55 809	18 234
Investičné náklady - kotolňa + prípojka (zdroj tepla)	€	39 720	39 720	80 000
Investičné náklady - rozvody kúrenia	€	29 476	29 476	32 423
Investičné náklady za chladiace zariadenie / vzduchotechniku MSU	€	80 000	60 000	80 000
Investičné náklady spolu	€	149 196	129 196	192 423
CELKOVÉ Náklady na vykurovanie a chladenie za 15 rokov	€/15rokov	210 044	185 004	210 657
CELKOVÉ Náklady na vykurovanie a chladenie za 30 rokov	€/30rokov	270 893	240 813	228 892
CELKOVÁ Úspora za 30 rokov oproti pôvodnému projektu	€/30rokov	0	30 080	42 001
Celkové investičné náklady na Budovu	€	1 682 695	1 328 454	1 391 682
Celkové náklady na Budovu	€/30rokov	1 804 392	1 440 071	1 428 150