# Mesto Leopoldov
# Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove
## Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov
## Kontaktná adresa: Podzámska 39, 920 01 Hlohovec

**č. 735/2026– HZ** v Hlohovci 06. 11. 2026
Vybavuje: Zlámalová
tel. č.: 033/ 28 527 46

**V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A**

**O z n á m e n i e**
o začatí konania o stavebnom zámere a overení projektu stavby a upustenie od ústneho konania

---

Stavebník SPP-distribúcia a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, podal dňa 03. 11. 2026 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o začatie konania o stavebnom zámere a overení projektu stavby na stavbu „Stavebné úpravy plynárenských zariadení Leopoldov, Holubyho“ parc. č. **1624/1, 1612, 208/2, 1611, 1625, 524, 525/2, 1641, 135/1, 1626, 6627/3, 152/4, 172/2, 173/2, 1628, 912, 884/1, 878/2, 1613,** „C“ KN **243/3, 246, 244/3, 244/7, 244/101, 244/1, 244/5, 101, 244/2, 89/1, 167, 168, 205/1, 204, 203, 202, 201/1, 200, 243/3, 199, 198/2, 197/2, 623, 247, 626, 448/1** „E“ KN v meste Leopoldov kat. územie **Leopoldov na uliciach Námestie sv. Ignáca, Hlohovská cesta, ul. Holubyho, ul. Bernolákova, ul. Hurbanova, ul. M. R. Štefánika a ul. Rázusova**.

**Členenie projektu stavebných úprav:**
<u>01Plynovody</u>

01/SO01 – pripojovacie plynovody
01/SO02 – dopojenia OPZ
01/SO03 – prepoje a odpoje

**Popis stavebných úprav:**
Účelom navrhovaných stavebných úprav je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v meste Leopoldov s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL bude 01MPa. Projekt je súčasťou obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch. Všetky stavebné úpravy plynárenských zariadení budú vedené na parcelách zaťažených zákonným vecným bremenom existujúceho plynovodu a prípojok, resp. v ochrannom pásme pôvodných existujúcich plynovodov a prípojok. Križovanie spevnených plôch bude riešené prednostne bezvýkopovou technológiou. Existujúce prípojky, ak sú zrealizované z materiálu PE 100 budú dopojené na vymenený plynovod PE a v prípade zmeny tlakovej hladiny STL budú existujúcim odberateľom do skriniek DRZ doplnené regulátory tlaku plynu.
Pri stavebných úpravách plynárenských zariadení dôjde k zmene prevádzkového tlaku z NTL 2,1 kPa na STL 100 kPa.

<u>SO01 plynovody:</u>
Navrhované STL plynovody budú uložené v miestnych komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch uvedenej záujmovej oblasti v súbehu s existujúcimi STL plynovodmi. Predmetom stavebného objektu sú stavebné úpravy existujúcich NTL plynovodov vybudovaním nových STL (0,1MPa) PE plynovodov v Leopoldove. Pre potreby zachovania

zásobovania odberateľov napojených na existujúci NTL plynovod, ktorý nebude rekonštruovaný, resp. pre posilnenie existujúcej NTL plynovej siete bude na ulici Holubyho osadená nadzemná uličná regulačná zostav a s výkonom min. 300 $Nm^3/h$. Navrhovaná URZ bude jednoradová, jednostupňová, pričom regulácia a istenie výstupného tlaku plynu bude zabezpečené zostavou: bezpečnostný rýchlouzáver (BRU) + regulátor-monitor (M) + regulátor (R).

SO01 pripojovacie plynovody – realizácia pripojovacích plynovodov na pripojenie odberného plynového zariadenia na verejný rozvod plynu vrátane hlavného uzáveru a domového regulátora plynu. V rámci obnovy miestnych plynovodov budú obnovené aj všetky pripojovacie plynovody po existujúci HUP vrátane. Z novovybudovaných STL plynovodov budú vysadené nové STL PE plynové prípojky D32 pre jednotlivých odberateľov zemného plynu, pričom na hranici objektov sú, resp. budú osadené skrinky doregulácie STL/NTL, v ktorých budú osadené nové hlavné uzávery plynu (HUP) a tiež obchodné meranie.

SO02 Dopojenia OPZ – budú realizované až po napustení plynu do nových pripojovacích plynovodov.

SO03 – prepoje a odpoje

Uvedeným dňom začalo konanie o stavebnom zámere a overení projektu.

Mesto Leopoldov – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o stavebnom zámere a overení projektu stavby podľa § 51 Zák. č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť spolu s prílohami a projektová dokumentácia poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 53 ods. (2) Stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania.

Účastníci konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr **do 7 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania v konaní zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom účastníka konania.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade na adrese Podzámska 39, 920 01 Hlohovec v stránkové dni (pondelok, streda a piatok).

Toto oznámenia má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 51 ods. 3 Stavebného zákona a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Oznámenie musí byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli príslušného správneho orgánu. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Mgr. Terézia Kavuliaková, MBA
primátorka mesta Leopoldov

| | |
|---|---|
| Vyvesené: | |
| Zvesené: | |

Oznámenie sa doručí:

1/ Mesto Leopoldov, Hlohovská cesta 1818/2A, 920 41 Leopoldov – na vyvesenie
2/ SPP-distribúcia a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
3/ Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4/ Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
5/ Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 917 01 Trnava
6/ Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava
7/ Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o ŽP, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
8/ Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
9/ Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10/ Trnavská vodárenská spoločnosť a. s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

**Účastníkom konania sa oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky**